



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ИВОЛГИНСКОМУ И ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНАМ
с. Иволгинск, кв. Студенческий, 11, тел/факс.: 8(30140)41-1-30

Предписание N 14 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МДОУ Детский сад "ЗОЛОТИНКА"
Заведующей Галдановой Д.Н.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам по пожарному надзору подполковника внутренней службы Шулунова Д.П.

(наименование органа ГПН)

№ 14 от « 17 » января 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с

"06" мая 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"17" мая 2019 г. с 09 час. 40 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 20 минут

"30" мая 2019 г. с 11 час. 20 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 40 минут

проведена плановая выездная проверка

главным государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам по пожарному надзору подполковником внутренней службы Шулунова Д.П. в отношении МДОУ Детский сад "ЗОЛОТИНКА"

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 42 «а»

совместно с заведующей Заведующая МДОУ Детский сад "Золотинка" Галданова Д.Н., заведующий хозяйством Балалаева Т.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. В ходе проверки установлено, что оборудование по передаче сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны установлено на первом этаже здания детского сада при входе через	часть 7 статьи 83 «Технического регламента...» Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 3.7 НПБ 104-03; часть 4 статьи 83 «Технического регламента...»	01 августа 2019 года	

	<p>главный вход (через крыльцо – «а» обозначение согласно технического паспорта) в коридоре (данное помещение согласно технического паспорта № 21 – коридор) около приемно-контрольного прибора.</p> <p>В ходе проверки путем нажатия на извещатели пожарные ручные автоматической пожарной сигнализации, включалась автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара. Всего в ходе проверки включалась 5 раз автоматическая пожарная сигнализация (далее АПС) и система оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ), а именно 3 раза ручные пожарные извещатели из зоны контроля шлейфа № 1, и 2 раза ручные пожарные извещатели из зоны контроля шлейфа № 7. При этом, при 5 разовом нажатии ручных пожарных извещателей, из указанных зон контроля, пожарная автоматика (АПС и СОУЭ) на объекте защиты включилась 5 раз данный факт подтверждается включением речевого оповещения и световыми индикаторами на ПКП, вместе с этим сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (Пожарную часть № 24 6-го Иволгинского ОГПС РБ) дублировался два раза, а именно первый и пятый.</p> <p>Нарушение выявлено 17 мая 2019 года.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 3.1, 3.3, 3.7 НПБ 104-03; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; Ст. 6 «Технического регламента...» Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; Ст.1, ФЗ № 69 от 21.12.1994 г.;</p>		
2.	<p>Не обеспечено проверяемым лицом исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей.</p> <p>В ходе проверки установлено, что отсутствуют у противопожарных дверей расположенные в коридоре на первом этаже здания механизмы для samozакрывания.</p> <p>Нарушение выявлено 17 мая 2019 года.</p>	<p>Пункт 37(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";</p>	01 августа 2019 года	
3.	<p>Не обеспечено проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.</p> <p>Нарушение выявлено 17 мая 2019 года.</p>	<p>Пункт 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";</p>	01 августа 2019 года	
4.	<p>Не определило проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год). Не проводится</p>	<p>Пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства</p>	01 августа 2019 года	

	очистка вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Нарушение выявлено 17 мая 2019 года.	Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";		
5.	Не исключено проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: около электро щита на первом этаже. В ходе проверки установлено, что около электро щита находится деревянная мебель (стол вахтера (сторожа)). Нарушение выявлено 17 мая 2019 года.	Подпункт "ж" пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";	01 августа 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам
по пожарному надзору подполковник внутренней службы Шулунов Д.П.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 30 " мая 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ Детский сад "Золотинка" Галданова Д.Н.
(подпись)

" " 20 г

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575862

Владелец Добдонова Туяна Дугаровна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022